

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«14» сентября 2026 г., 59260061000223164033

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

20 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому муниципальному округу
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«02» октября 2026 г., 16 час. 45 мин. № 2609/020-59/65-ВО/П

(дата и время составления предписания)

**20 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому муниципальному округу
УНДиПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Пермский край, г. Лысьва, ул. Революции, д. 2**

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 14 » сентября 2026 г., № 2609/020-59/65-ВО/Р, учетный номер проверки 59260061000223164033.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Акишина Дарья Константиновна – заместитель начальника 20 ОНДиПР по Лысьвенскому муниципальному округу УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (заместитель главного государственного инспектора Лысьвенского муниципального округа по пожарному надзору)

2. Юферов Евгений Александрович – дознаватель 20 ОНДиПР по Лысьвенскому муниципальному округу УНДиПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю (дознаватель отдела-государственный инспектор Лысьвенского муниципального округа по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Пермский, г Лысьва, ул Оборина дом 11

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11" ИНН 5918014486, адрес регистрации юридического лица: 618909, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЛЫСЬВА, УЛ ОБОРИНА, Д. 11

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «22» сентября 2026 года, 11 час. 55 мин.

по «02» октября 2026 года, 15 час. 50 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 35 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не организовано проведение испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания с составлением соответствующих протоколов испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, которые проводятся не реже 1 раза в 5 лет. Место выявления нарушения: МБДОУ "Детский сад № 11" по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина, д. 11

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

29.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Организовать проведение испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей здания с составлением соответствующих протоколов испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие проведение испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания с составлением соответствующих протоколов испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

2. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил устранение поврежден огнезащитного покрытия строительных конструкций. При проведении проверки установлено, что поверхности огнезащитная обработка деревянных чердачных конструкций признана некачественной (на основании протокола лабораторных испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкции из древесины от 29.11.2024). Место выявления нарушения: МБДОУ "Детский сад № 11" по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина, д. 1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций инженерного оборудования объектов защиты.

Срок устранения нарушения:

29.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций

3. Не произведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определение класса зон соответствия с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения № 18, расположенного на 2-м этаже здания, в котором осуществляется хранение имущества (костюмов, декораций, коробок), с обозначением его категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. Место выявления нарушения: МБДОУ "Детский сад № 11" по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина, д. 11

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

29.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

произвести категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения № 18, расположенного на 2-м этаже здания, в котором осуществляется хранение имущества (костюмов, декораций, коробок), с обозначением его категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения

4. Декларация пожарной безопасности, составленная и зарегистрированная на объект защиты от 23.12.2020 № 5472 ТО-00010 содержит недостоверные сведения, а именно заявлено о выполнении требований п. 13, п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: МБДОУ "Детский сад № 11" по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина, д. 11

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 5, Статья 64. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации

Федерации.

Срок устранения нарушения:

29.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить в декларации пожарной безопасности содержание достоверных сведений


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Декларация пожарной безопасности

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника 20 ОНДиПР по Лысьвенскому муниципальному округу УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (заместитель главного государственного инспектора Лысьвенского муниципального округа по пожарному надзору) Акишина Дарья Константиновна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Акишина Дарья Константиновна - Заместитель начальника 20 ОНДиПР по Лысьвенскому муниципальному округу УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (заместитель главного государственного инспектора Лысьвенского муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 883422584001 (доб. 345), e-mail: akishina_dk@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«15» часов «25» минут «08» 10 2026 г.

(Подпись А.А. Васильева)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

