

ПМ 59240041000116683859

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю
Восточный территориальный отдел**

Улица Сивкова, д. 5, г. Чусовой, 618204
тел/факс 8 (34256)54758. E-mail: rospotrebnadzor-VTO@yandex.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «15» января 2025 № 2

Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю г. Чусовой, ул. Сивкова, 5.

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Анцелевич Н.В.

(должность лица, составившего предписание фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании результатов проведения профилактического визита в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (акт от 15.01.2025 г. № 19) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 11" (сокращенное наименование – МБДОУ "Детский сад № 11"), ИНН 5918014486, ОГРН 1025901926280, адрес юридического лица: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина, д. 11, место фактического осуществления: Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина, д. 11, ул. Советская, д.8, ул. Мысовая, д.2, ул. Быстрых, д. 53

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1) По состоянию на 24.12.2024 года в период с 09 часов 40 минут до 12 часов 10 минут по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина, 11 установлено:

1. Имеются дефекты внутренней отделки в следующих помещениях:

- в спальне младшей группы № 3 – отслоение краски и штукатурки на потолке,
- в медицинском кабинете – отслоение краски на стенах и потолке,
- в умывальной подготовительной группы № 9 – плитка на стенах и полу частично отпала, имеет трещины,

- на пищеблоке в моечном отделении – плитка на стенах частично отпала, краска отслоилась, в горячем цехе на полу плитка отпала, имеются трещины в плитке, в складе сыпучих продуктов на потолке отслоение краски, что является нарушением п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2. количество санитарных приборов (унитазов и раковин) недостаточно, а именно: в старшей группе № 7 - 1 унитаз на 10 человек, 1 раковина на 6 человек, в подготовительной группе № 9 - 1 унитаз на 7 человек, 1 раковина на 7 человек, при норме 1 раковина на 5 человек, 1 унитаз на 5 человек, что является нарушением таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По состоянию на 24.12.2024 года в период с 09 часов 40 минут до 12 часов 10 минут по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Быстрых, 53 установлено:

3. Имеются дефекты внутренней отделки в следующих помещениях:

- в групповой младшей группы № 3 – отслоение краски и штукатурки на потолке,
- в подготовительной группе № 4 – отслоение краски и штукатурки на потолке,
- в туалете ясельной группы № 2 отслоение краски и штукатурки на потолке, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, статьей 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, предписываю: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 11" (сокращенное наименование – МБДОУ "Детский сад № 11"), ИНН 5918014486, ОГРН 1025901926280, адрес юридического лица: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина, д. 11, место фактического осуществления: Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина, д. 11, ул. Быстрых, д. 53

(наименование юридического лица, фактический адрес, ОГРН, ИНН, юридический адрес)

В срок до «15» января 2026 года:

2) по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина, 11:

1. Устранить дефекты внутренней отделки в следующих помещениях: в спальне младшей группы № 3, в медицинском кабинете, в умывальной подготовительной группы № 9, на пищеблоке в моечном отделении, в горячем цехе, в складе сыпучих продуктов в соответствии с требованиями п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2. Обеспечить достаточное количество санитарных приборов (унитазов и раковин) в старшей группе № 7, в подготовительной группе № 9 в соответствии с требованиями таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Быстрых, 53:

3. Устранить дефекты внутренней отделки в следующих помещениях: в групповой младшей группы № 3, в подготовительной группе № 4, в туалете ясельной группы № 2 в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11"**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю по адресу: 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5, тел./факс 8(34256)5-47-58, факс: 5-47-58 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» января 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника отдела		Анцелевич Н.В.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)
С предписанием ознакомлен(а) «15» 02 2025 г.		
	(подпись)	(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: Пермский край, город Лысьва, ул. Оборина, д. 11

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица:
Управление образования администрации Лысьвенского городского округа Пермского края