

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«17» октября 2025 г., 59250061000219727770

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
20 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» октября 2025 г., 16 час. 45 мин. № 2510/020-59/41-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Пермский край, г. Лысьва, ул. революции, д. 2

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «17» октября 2025 г., № 2510/020-59/41-ВО/П, учетный номер проверки 59250061000219727770.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Акишина Дарья Константиновна – заместитель начальника 20 ОНДиПР по Лысьвенскому городскому округу УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (заместитель главного государственного инспектора Лысьвенского городского округа по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Пермский, г Лысьва, ул Быстрых, Дом 53

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11"
ИНН 5918014486, адрес регистрации юридического лица: 618909, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЛЫСЬВА, УЛ ОБОРИНА, Д. 11

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «28» октября 2025 года, 10 час. 44 мин.

по «31» октября 2025 года, 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 51 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечено дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара системы пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны с использование системы передачи извещений о пожаре (класс функциональной опасности здания Ф 1.1). Место выявления нарушения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11", расположенное по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Быстрых, д. 53

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 7, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

Срок устранения нарушения:

09.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара системы пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы подтверждающие, дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара системы пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

2. На объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Место выявления нарушения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11", расположенное по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Быстрых, д. 53

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 30 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (с учетом сроков их годности) на каждого дежурного (при их наличии).

Срок устранения нарушения:

09.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить объект с массовым пребыванием людей средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного на объекте с массовым пребыванием людей.

3. На дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток, установлены врезные замки, открывающиеся при помощи ключей, которые не обеспечивают возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа. Место выявления нарушения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11", расположенное по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Быстрых, д. 53

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, залов помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

09.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить на объекте защиты, возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток, изнутри без ключа

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие, что на объекте защиты, обеспечено свободное открывание дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток, изнутри без ключа

4. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций. При проведении проверки установлено, что поверхностная огнезащитная обработка деревянных чердачных конструкций признана некачественной (на основании протокола лабораторных испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкции из древесины от 29.11.2024) . Место выявления нарушения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11", расположенное по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Быстрых, д. 53

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.

Срок устранения нарушения:

09.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, а именно провести огнезащитную обработку деревянных чердачных конструкций на объекте защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие проведение огнезащитной обработки деревянных чердачных конструкций на объекте защиты, с приложением технической документации изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ

5. В подвальном этаже здания (вход в подвальное помещение выполнен с улицы), допущено хранения горючих материалов и предметов (картонные коробки) . Место выявления нарушения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11", расположенное по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Быстрых, д. 53

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности, продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

09.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Устранить в подвальном этаже здания (вход в подвальное помещение выполнен с улицы), хранение горючих материалов и предметов (картонные коробки)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие, что в подвальном этаже здания (вход в подвальное помещение выполнен с улицы), исключено хранение горючих материалов и предметов (картонные коробки)

6. Не произведено категорирование помещения № 13 (хранение декораций, имущества), расположенного в подвальном этаже здания по взрывопожароопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны. Место выявления нарушения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11", расположенное по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Быстрых, д. 53

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

09.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Произвести категорирование помещения № 13 (хранение декораций, имущества), расположенного в подвальном этаже здания по взрывопожароопасной и пожарной опасности, а также определить класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие проведение категорирования помещения № 13 (хранение декораций, имущества), расположенного в подвальном этаже здания по взрывопожароопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны

7. На объекте защиты не хранится техническая документация на технические средства, функционирующие в составе системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация) . Место выявления нарушения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11", расположенное по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Быстрых, д. 53

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

09.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить на объекте защиты хранение технической документации на технические средства, функционирующие в составе системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Техническая документация на технические средства, функционирующие в составе системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация)

8. Декларация пожарной безопасности, составленная и зарегистрированная на объект защиты от 14.01.2021 № 54728-ТО-00013, содержит недостоверные сведения. Место выявления нарушения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11", расположенное по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Быстрых, д. 53

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 5, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

09.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить содержание достоверных сведений в декларации пожарной безопасности, составленной и зарегистрированной на объект защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Декларация пожарной безопасности, составленная и зарегистрированная на объект защиты

9. Декларация пожарной безопасности, составленная и зарегистрированная на объект защиты от 14.01.2021 № 57428-ТО-00013, не содержит всех требований, установленных для объекта защиты. Место выявления нарушения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11", расположенное по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Быстрых, д. 53

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

При составлении декларации пожарной безопасности в соответствии с частями 1 и 2 статьи 64 Технического регламента в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты.

Срок устранения нарушения:

09.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить содержание всех требований, установленных для объекта защиты в декларации пожарной безопасности, составленной и зарегистрированной на объект защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Декларация пожарной безопасности, составленная и зарегистрированная на объект защиты

10. Выход из лестничной клетки № 19 в чердачное помещение осуществляется через противопожарный люк размерами 0,52*0,72 м (требуется 0,6м*0,8м), чем нарушен п. 7.7. Свод правил 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". Место выявления нарушения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11", расположенное по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Быстрых, д. 53

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

09.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить выход из лестничной клетки № 19 в чердачное помещение через противопожарный люк размерами 0,6м*0,8м

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие, установку на объекте защиты противопожарного люка, а именно выход в чердачное помещение устроен через противопожарный люк размерами 0,6м*0,8м

11. К зданию не обеспечен подъезд пожарной техники со всех сторон здания. Здание имеет класс функциональной пожарной опасности Ф.1.1, чем нарушен п. 8.1 Свод правил 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. 1, часть 1, статья 90 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности". Место выявления нарушения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11", расположенное по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Быстрых, д. 53

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

09.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить подъезд пожарной техники со всех сторон здания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие устройство подъезда пожарной техники со всех сторон здания

12. В помещении № 13, расположенного на первом этаже здания на потолочном перекрытии размещен дымовой пожарный извещатель на расстоянии менее 0,5 м от осветительного прибора (фактическое расстояние от осветительного прибора до дымового пожарного извещателя, составляет 13 см), чем нарушен п. 13.3.6 Свод правил 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Место выявления нарушения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11", расположенное по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Быстрых, д. 53

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

09.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить в помещении № 13, расположенного на первом этаже здания на потолочном перекрытии размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии не менее 0,5 м от осветительного прибора

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии не менее 0,5 м от осветительного прибора на потолочном перекрытии в помещении № 13, расположенного на первом этаже здания

13. В помещении № 13, расположенного на первом этаже здания на потолочном перекрытии размещен дымовой пожарный извещатель на расстоянии менее 0,5 м от осветительного прибора (фактическое расстояние от осветительного прибора до дымового пожарного извещателя, составляет 21 см), чем нарушен п. 13.3.6 Свод правил 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Место выявления нарушения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11", расположенное по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Быстрых, д. 53

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

09.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить в помещении № 13, расположенного на первом этаже здания на потолочном перекрытии размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии не менее 0,5 м от осветительного прибора

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии не менее 0,5 м от осветительного прибора на потолочном перекрытии в помещении № 13, расположенного на первом этаже здания

14. В помещении № 17, расположенного на первом этаже здания на потолочном перекрытии размещен тепловой пожарный извещатель на расстоянии менее 0,5 м от осветительного прибора (фактическое расстояние от осветительного прибора до дымового пожарного извещателя, составляет 10 см), чем нарушен п. 13.3.6 Свод правил 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Место выявления нарушения: Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11", расположенное по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Быстрых, д. 53

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

09.11.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить в помещении № 17, расположенного на первом этаже здания на потолочном перекрытии размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии не менее 0,5 м от осветительного прибора

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии не менее 0,5 м от осветительного прибора на потолочном перекрытии в помещении № 17, расположенного на первом этаже здания

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника 20 ОНДиПР по Лысьвенскому
городскому округу УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому
краю (заместитель главного государственного инспектора
Лысьвенского городского округа по пожарному надзору)

Акишина Дарья Константиновна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Акишина Дарья Константиновна - Заместитель начальника 20 ОНДиПР по Лысьвенскому городскому округу УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (заместитель главного государственного инспектора Лысьвенского городского округа по пожарному надзору), телефон: 883422584001 (доб. 345), e-mail: akishina_dk@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

