

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель департамента
социальной защиты Воронежской
области

Ф. Гладышева

2015 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 03-562/ДУ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение культуры;
- 1.2. Адрес объекта: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 39, телефон: (473)277-00-30;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание, 4 этажа, 1860.6 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания, последнего капитального ремонта 1995;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: , капитального - 2025;
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №11 имени М.И. Носырева (МБУДО ДШИ №11 им М.И. Носырева);
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. Воронеж, ул. Пушкинская, 39;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление культуры администрации городского округа город Воронеж;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Воронеж, ул. Плехановская, 18;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование;
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по видам дополнительного образования детей и взрослых;
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательной системы, с нарушениями зрения, с нарушениями умственного развития;
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 120 человек в день;
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
маршрутные такси №№ 70, 70а, 52, 27, 88, 88а, 105 до остановки Кирова.
маршрутные такси №№ 54, 80б, 6, 8, 101, 113 до остановки Девицкий выезд, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200;
- 3.2.2 время движения (пешком): 5-7;
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: да;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: да;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В, ДУ (Г, К, О, С, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О), ДУ (Г, С, У), ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О), ДУ (Г, С, У), ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О), ДУ (Г, С, У), ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О), ДУ (Г, С, У), ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (Г, К, О, С, У), ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В, ДУ (Г, К, О, С, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно условно;

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт (Вход на территорию следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. п.4.1.1 СП 59.13330.2012, Организация мест для личного автотранспорта инвалидов, устройство наружной лестницы для эвакуации)

2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт (замена дверного полотна, установка кнопки вызова персонала для оказания ситуативной помощи (главный вход), устройство навеса, переоборудование тамбуров согласно нормативным размерам, устройство наружной лестницы)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт (установка кнопки вызова помощника ((п. 5.1.4, 5.1.6 СП 59.13330.2012), устройство лифта, Обустроить пути движения и эвакуации специальной информацией для самостоятельного передвижения инвалидов и МГН, нанесение направляющих полос на пути движения к зонам целевого назначения, устройство второго эвакуационного выхода, устройство зон безопасности, устройство пандуса, устройство ботриков у края ступеней, устройство контрастной окраски крайних ступеней (п. 5.2.12 СП 59.13330.2012))
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт (устройство выключателей и розеток - на высоте 0,8 м от уровня пола)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт (Устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения, Установить поручни, оснастить кнопкой вызова персонала, оборудовать как минимум одну универсальную кабину, доступную для пользования инвалидам в кресле-коляске (с шириной дверного проема от 90см, опорными поручнями и достаточным местом внутри кабины для разворота коляски)Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны

		открываться наружу. У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР (установка звуковой системы в полном объеме информации, устройство тактильных средств информации, устройство визуальных средств информации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт (Вход на территорию следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. п.4.1.1 СП 59.13330.2012, Организация мест для личного автотранспорта инвалидов, устройство наружной лестницы для эвакуации)
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт (Вход на территорию следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. п.4.1.1 СП 59.13330.2012, Организация мест для личного автотранспорта инвалидов, устройство наружной лестницы для эвакуации, замена дверного полотна, установка кнопки вызова персонала для оказания ситуативной помощи (главный вход), устройство навеса, переоборудование тамбуров согласно нормативным размерам, устройство наружной лестницы, установка кнопки вызова помощника ((п. 5.1.4, 5.1.6 СП 59.13330.2012), устройство лифта, Обустроить пути движения и эвакуации специальной информацией для самостоятельного передвижения инвалидов и МГН, нанесение направляющих полос на пути движения к зонам целевого назначения, устройство второго эвакуационного выхода, устройство зон безопасности, устройство пандуса, устройство ботриков у края

		ступеней, устройство контрастной окраски крайних ступеней (п. 5.2.12 СП 59.13330.2012), устройство выключателей и розеток - на высоте 0,8 м от уровня пола, Устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения, Установить поручни, оснастить кнопкой вызова персонала, оборудовать как минимум одну универсальную кабину, доступную для пользования инвалидам в кресле-коляске (с шириной дверного проема от 90см, опорными поручнями и достаточным местом внутри кабины для разворота коляски) Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.); Индивидуальное решение с ТСП (установка звуковой системы в полном объеме информации , устройство тактильных средств информации, устройство визуальных средств информации)
--	--	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025г.г.

в рамках исполнения Плана реализации мероприятий городского округа город Воронеж по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности «Культура»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Адаптация к требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения - 100%

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

ДП-В

Доступно полностью всем

4.4. Для принятия решения Согласование не требуется;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Воронежской области Воронежской области

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 03 декабря 2015г к паспорту доступности оси №03-562/ду
2. Акта обследования объекта от 03 декабря 2015г к паспорту доступности оси №03-562/ду
3. Решения Комиссии: _____