



УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Детская школа искусств № 14
городского округа город Воронеж

ИНН/КПП 3650004537/366601001

ОКПО/ОГРН 02181158/1033600015305

394010, г. Воронеж, ул. Артамонова, 38
e-mail: dchi14@yandex.ru

тел/факс 8 (473) 260-05-47
т. 8-952-958-42-65

11.03.2024г. № 8

Начальнику ОНД и ПР
по Железнодорожному району
главному государственному
инспектору Железнодорожного района
по пожарному надзору
А.А.Шепелеву
директора МБУДО ДШИ №14
городского округа город Воронеж
И.В.Риммель

**Результаты рассмотрения предписания ОНД и ПР по Железнодорожному району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Воронежской области № 2402/002-36/223/ПВПР
от 27 февраля 2024 г.
об устранении нарушений обязательных требований**

Уважаемый Алексей Александрович!

В ответ на Ваше предписание № 2402/002-36/223/ПВПР от 27 февраля 2024 г. сообщая следующее:

- предписание об устранении нарушений обязательных требований было рассмотрено администрацией МБУДО ДШИ №14.

По результатам рассмотрения предписания проведена работа по устранению выявленных нарушений:

1) «Инструкция о мерах пожарной безопасности МБУДО ДШИ № 14» приведена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2) в соответствии с распоряжением Администрации городского округа город Воронеж от 18.12.2014 № 911-р МБУДО Детская школа искусств № 14 в Автоматизированную информационную систему администрации городского округа город Воронеж (<http://umz-vrn.etc.ru/>) разместило информацию в перечень закупок у единственного поставщика, планируемых к осуществлению заказчиком закупки на оказание услуг по монтажу и техническому обслуживанию системы передачи извещений о пожаре с автоматическим дублированием сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием систем передачи извещений о пожаре в соответствии с ч.7 гл.19 ст.83 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Заключение договоров планируется в марте 2024 г, установка и обслуживание системы с автоматическим

дублированием сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны
будет осуществлено во II квартале 2024 г.

Директор



И.В.Риммель