

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сергиево-Посадскому городскому округу

г. Сергиев Посад

(место составления акта)

« 08 » декабря 2020 г.

(дата составления акта)

13 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№78

По адресу / адресам: 141308, Московская область, город Сергиев Посад, Зеленый переулок, 25 а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Московской области № 78 от 10 ноября 2020 года

(вид документа с указанием реквизитов (номера, дата))

была проведена выездная проверка в отношении:

(плановая / внеплановая, документарная /
выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №8»

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 16 » ноября 20 20 г. с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

« 08 » декабря 20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по некоторым адресам)

Общая продолжительность проверки:

4 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности по Сергиево-Посадскому району
управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

ВрИО заведующей Карпова Ольга Константиновна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

12.11.2020

09 ч. 45 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившие проверку:

Сдержиков Дмитрий Александрович инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии),

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

ВрИО заведующей Карпова Ольга Константиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ пред писания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	2	3
1.	не предусмотрены ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.11. ГОСТ 25772;
2.	допускается эксплуатация спален предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел. с одним эвакуационным выходом;	п.6.12*, СНиП 21-01-97*; Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.;

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы


Подписи лиц, проводивших проверку:


Д.А. Сдержиков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ВрИО заведующей Карпова Ольга Константиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись)

« 08 » декабря 20 20 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)