

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г.о. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34, тел. 8 (499) 742 – 07 – 72

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Сергиево-Посадскому городскому округу

(наименование органа государственного надзора)

МО г.Сергиев Посад ул.Центральная д.2 тел. 8(496) 548-71-71

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №258/1/101

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида №8»

(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 258 от «12» ноября 2019 г.

Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу

Ананичева А. В.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

с 10 часов 00 минут "19" ноября 2019 года,

до 13 часов 00 минут "16" декабря 2019 года

проведена плановая выездная проверка по адресу:

Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, Зеленый переулок, 25 а

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области Мартыновой Ольгой Анатольевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующая Лопатина Татьяна Анатольевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	не предусмотрены ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.11. ГОСТ 25772	06.10.2020	
2.	допускается эксплуатация спален предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел. с одним эвакуационным выходом;	п. 6.12*, СНиП 21-01-97*; Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.;	06.10.2020	

3.	на момент проверки не в полном объеме предоставлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ППР № 390 п.61 Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства в РФ от 25.04.2012г.	06.10.2020	
4.	1-я группа спальня, 2-я группа спальня, кабинет музыкального работника, сенсорная, кабинет заведующей, коридор 1 этажа, процедурный кабинет, кабинет старшего воспитателя, логопед при размещении точечных дымовых пожарных извещателей горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников и между извещателями допускается менее 0,5 м	ФЗ-123, ч. 4 ст. 4 ст. 6 Технического регламента; (п. 61 ППР в РФ. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6);	06.10.2020	
5.	тамбуры, подвал, кабинет завхоза не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	ФЗ-123, ч. 4 ст. 4 ст. 6 Технического регламента; СП 5.13130.2009 Таблица А.3;	06.10.2020	
6.	допускается отделка путей эвакуации, стен (эвакуационный выход у подвала) полов (основной вход) сгораемым материалом	(п.33, ППР РФ, утверждены ПП РФ от 25.04.2012 №390);	06.10.2020	
7.	на дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания	СНиП 21-01-97* п.6.18*, п. 4.1, п. 7.1, 6.34	06.10.2020	
8.	поэтажные двери эксплуатируются с обычным остеклением	п.36 е) ППР При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;	06.10.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Сергиево- Посадскому городскому округу
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Московской области
Мартьянова Ольга Анатольевна

«16»декабря2019г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующая Лопатина Татьяна Анатольевна

м.п.

«16»декабря 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору