





**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 5 «РОМАШКА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА**

155331, Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Н. Куликовой, д.14, тел. (49354) 2-14-01

Согласовано:

Председатель ПК МБДОУ д/с № 5
 Куваева В.В.

Утверждаю:


Заведующий МБДОУ д/с № 5
 Сиялова О.П.
Приказ № 15/1(ОВ) от 28.02.2023

Инструкция № 5.00

**О мерах пожарной безопасности
в здании образовательного учреждения и на прилегающей территории**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция разработана для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 «Ромашка» городского округа Вичуга (далее ДОУ), находящегося по адресу : 155331, Ивановская область ,г. Вичуга , ул.Н. Куликовой , д.14
- 1.2. Инструкция разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и иным федеральным законодательством, регламентирующим правила пожарной безопасности.
- 1.3. Инструкция устанавливает нормы поведения людей и содержания помещений ДОУ, прилегающих территорий в целях обеспечения пожарной безопасности, и является обязательной для исполнения всеми работниками ДОУ, сезонными работниками, физическими и юридическими лицами, с которыми ДОУ заключило гражданско-правовые договоры , лицами , командированными в ДОУ , обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику в ДОУ
- 1.2. Работники ДОУ допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы – внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.
- 1.3. Вводный противопожарный инструктаж проводится в установленные сроки и регистрируется в Журнале регистрации противопожарного инструктажа.
- 1.4. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 1.5. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность заместителя по хозяйству.

1.6. Ответственный за пожарную безопасность проходит обучение один раз в три года в специализированной организации. Персонал детского сада обучается в соответствии с утвержденным в ДОУ Порядком обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 5 «Ромашка» городского округа Вичуга.

2. Содержание территории

2.1. Перед началом каждого учебного года ДОУ принимается соответствующей комиссией, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора.

2.2. Территорию ДОУ необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья, тополиный пух и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.

2.3. На территории детского сада запрещается:

- разводить костры;
- выжигать сухую траву;
- сжигать листья и мусор;
- курить табак, кальяны, электронные сигареты и другие устройства, имитирующие курение;
- устраивать открытые кухонные очаги.

2.4. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоемочникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны.

2.5. Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к детскому саду территории:

-заведующий ДОУ в пределах своих полномочий обеспечивает надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию ДОУ, и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо извещать пожарную часть (телефон 101, 112);

-запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории ДОУ площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.

-не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи здания ДОУ, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

-приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

-направление движения к источникам противопожарного водоснабжения должно обозначаться указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

3. Содержание зданий и помещений

3.1. В групповых помещениях следует размещать только необходимые для обеспечения воспитательно-образовательного процесса предметы и приспособления.

3.2. Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в групповых помещениях или специально выделенных для этого помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

3.3.. В здании ДОУ запрещается:

- курить табак, кальяны, электронные сигареты и другие устройства, имитирующие курение;
- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (лестничных клеток, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
- устанавливать решётки, жалюзи и подобные им несъёмные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, вестибюлей;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- производить изменение объёмно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;
- проводить огневые, электросварочные и др. виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;
- применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные плавкие вставки («жучки»), самодельные электронагревательные приборы;
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованный обтирочный материал;
- хранить в здании и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.п. в чердачных помещениях и под лестничными пролётами;
- устанавливать глухие решетки на окнах;
- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;
- хранить и применять на чердаке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- использовать чердаки другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

4. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию в здание образовательной организации

4.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию ДОУ необходимо:

- соблюдать проектные решения;

- обеспечивать геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования, а так же мест ожидания;
- надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;
- следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение включалось автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
- при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

4.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны в ДООУ запрещено:

- запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов;
- устанавливать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, препятствующими безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устанавливать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- изменять направление открывания дверей;
- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

5.Пожарная безопасность в ДООУ при эксплуатации систем отопления и вентиляции

5.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции должны быть проверены и отремонтированы.

5.2. Запрещается:

- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
- производить отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня.

5.3. Запрещается закрывать вытяжные каналы, отверстия и решётки.

5.4 Для разогрева ледяных пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Разогрев ледяных пробок в трубопроводах следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами.

6. Установки пожарной автоматики

6.1. Установки пожарной автоматики ДООУ должны эксплуатироваться в автономном режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

6.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация ДООУ должна обеспечить

пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.

6.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- складировать материалы на расстоянии менее 0,6 м. до извещателей;
- наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и др. защитные покрытия.

7. Первичные средства пожаротушения, их размещение и использование

7.1. ДОУ оснащается первичными средствами пожаротушения. Ответственность за обеспечение ДОУ первичными средствами пожаротушения, учет наличия, периодичности осмотра, сроков перезарядки огнетушителей их техническое состояние с отметкой в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты возлагается на заведующего хозяйством.

7.2. Огнетушители, находящиеся в здании, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.

7.3. Необходимо соблюдать следующие требования к размещению огнетушителей:

- огнетушители должны размещаться в видных легкодоступных местах вблизи от выходов из помещений, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов;
- ручные огнетушители размещаются путём:
 - навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.
 - установки в пожарные шкафы, специальные тумбы или пожарные стенды;
 - огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей;
 - каждый установленный огнетушитель должен иметь паспорт и порядковый номер, который является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности;
 - не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами;
 - запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

7.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

7.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-изготовителей, и утверждёнными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.

7.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров запрещается.

7.7. Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.

7.8. Для тушения твердых горючих веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электропроводки (до 1000 вольт), применять имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители, соблюдая при этом следующие правила использования и порядок действия:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания)
- сорвать пломбу
- выдернуть чеку за кольцо
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.

7.9. При тушении очага возгорания необходимо придерживаться следующих общих рекомендаций:

- при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;
 - горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх;
 - наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;
 - после использования огнетушитель необходимо заменить новым, годным к применению;
 - использованный огнетушитель необходимо сдать ответственному за пожарную безопасность для последующей перезарядки, о чем он должен сделать в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты
- 7.10. Внутренний пожарный кран в ДОУ отсутствует, не предусмотрен проектом здания от 1955 года.

8. Пожарная безопасность в ДОУ при эксплуатации электрооборудования

8.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в ДОУ, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

8.2. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

8.3. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными

8.4. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.

8.5. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

8.6. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.

8.7. При эксплуатации электрооборудования в помещениях ДОУ запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией и со следами термического воздействия;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и др. неисправными электрическими приборами;
- применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;
- в служебных помещениях складывать на оргтехнику (системные блоки компьютеров, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и пр., эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.д. для приготовления пищи (за исключением специально оборудованных помещений);

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

8.8. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

8.9. На случай отключения электроэнергии на посту сторожа (дежурного) должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на завхоза.

9. Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования на пищеблоке

9.1. При эксплуатации теплового электрооборудования для приготовления пищи на пищеблоке необходимо:

- сотрудников, работающих с этим электрооборудованием (повара, подсобный рабочий кухни) допускать к работе на оборудовании только после проведения с ними инструктажа и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной работе на оборудовании;
- при возникновении неисправности в работе электрооборудования, а также нарушении защитного заземления её корпуса, работу прекратить и выключить оборудование. Работу продолжить после устранения неисправности;
- при коротком замыкании и загорании электрооборудования, немедленно отключить его от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя;
- не допускать хранения и складирования рядом и на электрооборудовании для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, деревянные лопатки для перемешивания, упаковки от продуктов и пр.;
- не использовать оборудование с неисправным датчиком реле температуры и др.;
- оставлять включенным электрооборудование после окончания процесса приготовления;
- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования;
- по окончании рабочего дня перед закрытием помещения проверить отключение электронагревательных приборов от сети.

9.2. В кухне (пищеблоке) на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

9.3. Количество продуктов и материалов, предназначенных для обслуживания детей в пищеблоке, не должно превышать сменной потребности.

9.4. Количество продуктов в подсобных помещениях и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

10. Порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ

10.1. В помещениях и на территории ДОУ запрещается курение табака, кальянов, электронных сигарет и других устройств, имитирующих курение и пользоваться открытым огнем.

10.2. На проведение огневых работ при необходимом текущем или аварийном ремонте своими силами (газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) ответственный за пожарную безопасность, оформляет наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной нормативными актами.

10.3. При проведении огневых работ необходимо:

- прекратить работу в помещениях, где проводятся огневые работы, и смежных с ними;
- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения;
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями;
- для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрыть негорючими материалами;
- место проведения огневых работ очистить от горючих веществ и материалов;
- находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой;
- место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, оградить сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр;
- при перерывах в работе, а также в конце рабочей смены, сварочную аппаратуру необходимо отключить (в том числе от электросети), шланги отсоединить и освободить от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравить;
- по окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать;

10.4. Запрещается проводить пожароопасные работы в помещениях, где находятся дети и персонал, а также в смежных с ними помещениях.

11. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов.

Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли

11.1. Рабочие места в административных помещениях, помещениях для приготовления пищи, подсобных помещениях должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

11.2. Мусорные корзины в административных, служебных помещениях должны освобождаться не реже одного раза в день или по мере их наполнения.

11.3. Собранный из помещений сгораемый мусор выносится в специально отведенное место и вывозится по графику специализированными службами на договорной основе.

11.4. В помещениях ДОУ не проводятся работы, связанные с производством.

Хранение в помещениях горючих веществ, материалов в любом количестве запрещено.

12. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

12.1. Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием каждый работник, уходящий из помещения, здания последним должен:

- тщательно визуально осмотреть все обслуживаемые помещения;
 - проверить:
 - выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов.
 - оборудования силовой и электроосветительной сети;
 - уборку помещений от производственных отходов и мусора;
 - наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи;
 - выполнение требований к пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра помещений;
 - при осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков - выявить причины и принять меры к их устранению;
 - закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, запрещено;
 - проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этим помещениями должно быть установлено наблюдение в течение трех часов после окончания пожароопасных работ;
 - помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить о них заведующему или ответственному за пожарную безопасность в ДООУ для принятия соответствующих мер.
- 12.2. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
- 12.3. После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку на вахту дежурному персоналу или другому ответственному лицу.

13. Перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом

13.1. Дежурным персоналом в ДООУ являются:

в дневное время – дежурные администраторы;

ночное время – сторож;

выходные дни – сторож;

в праздничные нерабочие дни-ответственный дежурный.

Дежурный персонал назначается и освобождается от обязанностей приказом заведующего ДООУ.

13.2. Каждый вновь принимаемый на работу сотрудник на должность, относящуюся к дежурному персоналу, должен быть ознакомлен под подпись с настоящей Инструкцией и пройти проверку на знание настоящей Инструкции.

13.3. Перед заступлением на смену дежурный персонал должен принять у сдающего смену контролируемый объект, проверить исправность и рабочее состояние всех противопожарных и иных систем оповещения.

13.4. По окончании смены сотрудник должен передать контролируемый объект заступающему на смену, уведомить его о возникших во время его дежурства инцидентах (если таковые имелись), передать оборудование.

**14. Пожарная безопасность при проведении культурно-массовых мероприятий.
Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно
находиться на объекте защиты**

14.1. В детском саду одновременно может находиться:

- в дневное время с 07.30 до 18.00 с понедельника по пятницу **не более 100 человек** (воспитанников и работников);
- в ночное время с 18.00 до 06.00 и в выходные и праздничные дни 1 чел. (сторож, или дежурный, назначенный приказом заведующего ДОУ).

14.2. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв.м. на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т.п. – из расчёта 1,5 кв.м. на человека.

14.3. Перед началом культурно-массового мероприятия уполномоченное лицо, ответственное за пожарную безопасность в ДОУ, тщательно проверяет помещение, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убеждается в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

14.4. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство сотрудников детского сада в данном помещении.

14.5. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с воспитанниками следует находиться воспитателям, иным педагогическим работникам. Эти сотрудники должны быть проинструктированы о правилах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и обязаны обеспечить соблюдение детьми требований пожарной безопасности во время проведения культурно-массового мероприятия.

14.6. При проведении культурно-массовых мероприятий запрещается:

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;
- проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре;
- закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ.

13.6. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

13.7. На мероприятиях с массовым пребыванием детей применяются только электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

13.8. В елочных гирляндах:

- номинальное напряжение каждой лампы, используемой в гирлянде, не должно превышать 26В;
- в конструкции гирлянд должно быть исключено применение материалов, выполненных из полиэтилена;
- должны использоваться провода, имеющие многопроволочные гибкие медные жилы сечением не менее 0,5 мм;

-максимальная температура наружной поверхности светящего элемента после установившегося теплового режима работы при мощности, равной 1,1 номинальной мощности, и температуре окружающей среды (25 ± 5)°C должна быть не более 65°C;
-потребляемая мощность должна быть не более 50Вт.

13.9. Иллюминация ёлки должна быть смонтирована прочно и надежно. Электропровода должны иметь исправную и надежную изоляцию и подключаться к электрической сети с помощью штепсельных соединений.

13.10. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

13.11. Оформление иллюминации ёлки должно выполняться опытным электриком.

13.12. При оформлении ёлки запрещается применять для украшения вату, игрушки из бумаги и целлулоида.

13.13. Запрещается находиться рядом с ёлкой в маскарадных костюмах из марли, ваты, бумаги и картона, а также зажигать на ёлке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.

13.14. Помещение, где находится ёлка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма).

13.15. Не допускается использование декораций, выполненных из горючих материалов, без огнезащитной обработки.

13.16. Запрещается хранение декораций, бутафории, инвентаря и другого имущества под лестничными маршами и площадками, а также в подвальных и технических этажах под музыкальным залом.

13.17. Все проходы и выходы в музыкальном зале должны быть расположены так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

13.18. Эвакуационные выходы из музыкального зала или спортивного зала при проведении в них культурно-массовых или спортивных мероприятий должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. В случае нахождения людей в данных помещениях, световые указатели должны быть во включенном состоянии.

13.19. Обязанности и действия педагогических работников при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием детей, родителей и гостей:

-в случае возникновения пожара, действия педагогических работников ДОУ, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение;

-при загорании одежды на участнике праздника, не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя;

-при возникновении пожара или загорания при проведении праздников, первыми из помещения необходимо эвакуировать детей;

-исключить условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять воспитанников детского сада без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

-воспитателям (педагогам) быстро организовать воспитанников в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения в безопасное место;

-при задымлении помещения, скажите детям пригнуться и выводите так;

-если на мероприятии присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации;

-после того, как воспитанники эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по списку все ли на месте, доложите заведующему детским садом о том, что все дети находятся с вами в безопасности.

14. Обязанности должностных лиц по обеспечению правил пожарной безопасности

14.1. Заведующий ДОУ:

- обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;
- организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- следит за исправностью источников наружного противопожарного водоснабжения;
- при отключении участков водопроводной сети, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны;
- обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта: автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки;
- при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта;
- информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
- обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации детей, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся в зданиях и сооружениях дошкольного образовательного учреждения;
- обеспечивает категорирование по пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;
- обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования;
- осуществляет с периодичностью, указанной в технической документации, или не реже 1 раз в год проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, хранит документацию в дошкольном образовательном учреждении;
- по результатам проверки обеспечивает составление акта проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения, обеспечить устранение повреждений

огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования дошкольного образовательного учреждения;

-в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя, средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности;

-обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сцены (при наличии) музыкального зала, выполненной из горючих материалов, горючих декораций, сценического оформления, а также драпировки огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия;

- обеспечивает объект огнетушителями по нормам правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;

-обеспечивает наличие на вахте инструкции о порядке действия дежурного персонала (вахтера, сторожа, дежурного администратора) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты дошкольного образовательного учреждения;

-обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

-обеспечивает наличие на противопожарных дверях исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах;

-обеспечивает проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на предмет механических повреждений;

- обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

-при проведении массовых мероприятий обеспечивает осмотр помещений и дежурство ответственных лиц

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в ДОУ, а также произошедших на ее территории пожарах и их последствиях;

-обеспечивать выполнение предписаний, постановлений, своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

14.2. Обслуживающий персонал детского сада в части соблюдения правил пожарной безопасности обязан:

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- выполнять требования пожарной безопасности применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку своих рабочих мест от горючих материалов, сгораемого мусора.
- при обнаружении нарушений в работе электрической техники, электроприборов немедленно уведомлять об этом заведующего ДОУ или ответственного за пожарную безопасность;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению детей.
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности.

15. Действия работников ДОУ при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации из ДОУ

15.1. Действия для всех работников:

15.1.1. Каждый работник ДОУ, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.), а также при срабатывании АПС обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в ДОУ людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом;
- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону - 01, с мобильного телефона - 112. Сообщить диспетчеру:
- свою фамилию и имя
- адрес детского сада: г. Вичуга, Ивановская область, ул. Н.П. Куликовой, д. 14
- кратко описать, где загорание или что горит
- сколько людей находится в ДОУ

Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания;

- открыть все эвакуационные выходы из здания и принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;
- сообщить заведующему ДОУ о происшедшем.

15.1.2. В случае возникновения пожара действия работников ДОУ и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры по тушению пожара в начальной стадии.

15.1.3. Все работники ДОУ должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.

15.2. Обязанности и действия заведующего ДОУ при возникновении пожара

15.2.1. При возникновении пожара заведующий обязан:

- немедленно сообщить по телефону - 01, с мобильного телефона - 112 в пожарную часть, назвать адрес, место возникновения пожара, свою должность, фамилию, имя, отчество (если даже это было сделано уже, необходимо продублировать вызов пожарной команды);
- дать указание на задействование системы оповещения;

- распорядиться о прекращении любой деятельности в ДОУ, кроме работ, связанных с мероприятиями по спасению детей и тушением пожара;
- при необходимости дать указание на отключение электроэнергии. Отключение электроэнергии только по указанию заведующего, ответственного за пожарную безопасность или руководителя тушения пожара. Общее обесточивание проводит работающий повар, т.к. электрощит находится на пищеблоке.
- доложить Учредителю о возникновении пожара;
- до прибытия подразделений пожарной охраны осуществлять общее руководство и координацию действий персонала по эвакуации детей и тушению пожара;
- вызвать при необходимости обслуживающие организации (электросети, инженерные сети и т. д.)
- организовать и проконтролировать проведение эвакуации воспитанников и работников, ценностей из здания ДОУ, отследить все ли дети и персонал ДОУ выведены за пределы опасной зоны;
- в том случае, если не все дети и персонал смогли покинуть помещения, если позволяет обстановка, немедленно организовать спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- обеспечить соблюдение техники безопасности персоналом, принимающим участие в спасательных работах;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию, где произошел пожар, кратко охарактеризовать сложившуюся ситуацию, обратив особое внимание на предполагаемые места возможного нахождения детей и персонала, нуждающихся в эвакуации, указать окна этих помещений;
- по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях детского сада, прилегающих строений и сооружений, сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара и далее действовать по его указанию в зависимости от обстановки;
- доложить Учредителю об итогах эвакуации и организации тушения пожара, о причинённом ущербе.

15.2.2. В отсутствие заведующего ДОУ его функции возлагаются на старшего воспитателя ДОУ.

15.3. Обязанности и действия старшего воспитателя:

- принимает и подтверждает сообщение о пожаре;
- организует эвакуацию воспитанников из здания (территории)
- эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Воспитанников младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;
- тщательно проверяет все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах;
- контролирует посты безопасности, не допускающие возврата воспитанников и работников в здание, где возник пожар;
- докладывает ответственному за пожарную безопасность о принятых мерах и действует по его указанию в зависимости от обстановки;
- организует сбор воспитанников и работников в условленном месте;
- докладывает заведующему ДОУ о ходе и результатах эвакуации людей из здания (территории).

15.4. Обязанности и действия ответственного за пожарную безопасность на случай возникновения пожара:

- осуществляет общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- при необходимости дублирует сообщение о пожаре в пожарную охрану по телефону 01;
- задействует единый сигнал по оповещению людей на случай возникновения пожара, начинает эвакуацию воспитанников и работников;
- удаляет за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара и эвакуации. В случае необходимости организует поиск пропавших воспитанников и работников;
- организует отключение электроэнергии, перекрывание водных и паровых коммуникаций, систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях и т.п., способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений;
- организует освобождение подъездов к зданию и встречу пожарных подразделений;
- выделяет работника для встречи пожарной команды и оказания помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- осуществляет эвакуацию работников и воспитанников до прибытия подразделений пожарной охраны, руководит действиями свободных от эвакуации детей работников по тушению пожара, а также организует защиту материальных ценностей;
- запрещает открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.;
- обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- докладывает начальнику прибывшего пожарного подразделения об обстановке на пожаре, эвакуированных людях, принятых мерах. Сообщает сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 г. № 947);
- информирует руководителя подразделения тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания ДОУ, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщает других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 г. № 947).
- при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принимает меры по тушению пожара в начальной стадии.

15.5. Обязанности и действия воспитателя при эвакуации детей:

Воспитателям необходимо соблюдать правила эвакуации детей, а именно:

- подготовить детей к эвакуации: прекратить занятия, игры, прием пищи;
- определить с учетом сложившейся обстановки наиболее безопасный эвакуационный путь и выход, обеспечивающий возможность эвакуации детей в безопасную зону в кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- взять табель посещаемости детей (список);
- держать ситуацию под контролем. Помнить, безопасность детей в Ваших руках;
- быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, эвакуировать из ДОУ;
- для эвакуации детей из группы необходимо не менее двух взрослых (воспитатель и помощник воспитателя). Один - впереди группы, второй замыкает группу и следит за

состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы;

- при задымлении помещения попросите детей пригнуться и выводите их в таком положении;
- при выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня;
- при эвакуации по наружной лестнице будьте очень осторожны, следите, чтобы дети не упали;
- после эвакуации детей в безопасное место, сверьте по списку, все ли дети на месте;
- в теплое время года дети группами размещаются на площадке у художественного музея;
- в холодное время года дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младших групп следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи. После выхода из здания следуют в соседнее здание ДООУ № 8;
- после эвакуации детей в безопасное место, сверьте по списку, все ли дети на месте;
- если у кого-то из детей ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота немедленно покажите ребенка медсестре ДООУ и вызовите скорую помощь. Доложите заведующему о том, что все дети находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

15.6. Обязанности и действия помощника воспитателя при эвакуации детей:

- помогает воспитателю одевать детей;
- если обстановка и время не позволяют одеть детей, собирает из шкафчиков детские вещи и выносит вслед за детьми;
- сопровождает детей вместе с воспитателем при эвакуации.

15.7. Обязанности и действия медицинской сестры:

- после получения сообщения о пожаре комплектует оперативный набор для оказания первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре;
- вызывает скорую медицинскую помощь по телефону 03;
- участвует в эвакуации воспитанников из здания;
- при задымлении обеспечивает людей средствами индивидуальной защиты дыхательных путей (респираторами, марлевыми повязками);
- после эвакуации людей из здания находится в месте их сбора, проверяет и следит за самочувствием воспитанников и работников, при необходимости оказывает первую медицинскую помощь;
- встречает машину скорой помощи, провожает врачей к пострадавшим, оказывает помощь в госпитализации;
- в случае отсутствия пострадавших среди эвакуированных медицинская сестра возвращается к месту пожара;
- при необходимости оказывает первую медицинскую помощь участникам, пострадавшим при тушении пожара.

16. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре

16.1. Наиболее характерными видами повреждения организма человека при пожаре являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.

16.2. Запрещается:

- перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и если первую доврачебную помощь можно оказывать на месте. Особенно это касается переломов, повреждений позвоночника, проникающих ранений;

- давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т. к. он может задохнуться;
- удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной или черепной полости даже если кажется, что их легко можно вытащить;
- оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он не захлебнулся в случае тошноты, рвоты или кровотечения.

16.3. Необходимо:

- как можно скорее вызвать "Скорую помощь", точно и внятно назвав место, где произошло несчастье. Если не уверены, что вас правильно поняли, звонок лучше продублировать;
- до приезда "Скорой помощи" попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную помощь;
- в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, следует оказать ему первую доврачебную помощь, не забывая об основополагающем медицинском принципе - "не навреди".

16.4. Основными мероприятиями при оказании первой доврачебной помощи являются следующие:

16.5. При травматическом шоке:

- осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть голову набок;
- проверить, есть ли дыхание, работает ли сердце. Если нет - начать реанимационные мероприятия;
- быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;
- дать обезболивающее, при его отсутствии 50-70 г алкоголя;
- при угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин, кордиамин, кофеин.

16.6. Запрещается:

- переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов - шинирования;
- снимать прилипшую после ожога одежду;
- давать пить при жалобах на боль в животе;
- оставлять больного без наблюдения.

16.7. При термическом ожоге:

- освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, пришившие к телу куски ткани;
- нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и другими веществами, так как при этом замедляется теплоотдача, а следовательно увеличивается площадь и глубина поражения.

16.8. При ограниченных ожогах I степени на покрасневшую кожу хорошо наложить асептическую повязку (стерильная салфетка, бинт). При ограниченном ожоге следует немедленно начать охлаждение места ожога (прикрыв его салфеткой и ПВХ-пленкой) холодной водой в течение 10-15 минут. После чего на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающие средства (анальгин, баралгин и т. п.).

16.9. При обширных ожогах после наложения повязок, напоив теплым чаем, дав обезболивающее и тепло укутав пострадавшего, срочно доставить его в больницу. Если перевозка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают щелочное питье (минеральную воду или раствор $\frac{1}{2}$ чайной ложки соды и 1 чайной ложки поваренной соли на литр воды)).

16.10. При ранении:

- смазать края раны йодом или спиртом;
- наложить стерильную повязку.

16.11. Запрещается:

- прикосаться к ране руками;
- при наложении повязки прикосаться к стороне бинта, прилежащей к ране.

16.12. При сильном кровотечении:

- пережать поврежденный сосуд пальцем;
- сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый валик;
- наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда конечность потеплеет и порозовеет, снова затянуть;
- при небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой и забинтовать.

16.13. При переломах костей:

- обеспечить покой травмированного места;
- наложить шину из палок, прутьев, пучков камыша;
- придать сломанной руке или ноге возвышенное положение;
- приложить холодный компресс;
- дать обезболивающее;
- при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.

16.14. Запрещается:

- пытаться составлять обломки костей;
- фиксировать шину в месте, где выступает кость;
- прикладывать к месту перелома грелку;
- без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности (в месте перелома одежду и обувь лучше вырезать).

16.15. При отравлении угарным газом (окисью углерода):

- вынести пострадавшего на свежий воздух в хорошо проветриваемое место.
- освободить от стесненной одежды (расстегнуть ворот, пояс, брючный ремень).
- на голову положить компресс, sprysнуть холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт, натереть им виски.
- при нарушении дыхания провести искусственное дыхание.

16.16. Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при пожаре, спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. Время играет решающую роль.

17. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности

17.1. **Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности ДОУ** в целом, в соответствии с действующим законодательством РФ, возлагается на заведующего ДОУ.

При возникновении ЧС отвечает за:

- отдачу распоряжения о сообщении или сам сообщает о возникновении пожара и чрезвычайных ситуациях в пожарную охрану и информирование руководства и дежурных служб объекта защиты (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 г. № 947);
- прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- руководство и координирование действий сотрудников Учреждения;
- отдачу распоряжения о задействовании системы оповещения;
- отдачу распоряжения об отключении систем энергообеспечения при необходимости;
- организацию освобождения подъездов к зданию и встречу пожарных подразделений, оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- информирование руководителя тушения пожара по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и

применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара .

- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава .

- информирование о происшествии, о локализации очага пожара или места возникновения ЧС, о предпринятых мерах;

- предоставление документов: плана-схемы эвакуации, расположения пожарных гидрантов;

- организацию проведения сверки списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания воспитанников и работников.

17.2. В отсутствие заведующего ДОУ его функции возлагаются на **старшего воспитателя ДОУ.**

17.3. Непосредственно **ответственным лицом за пожарную безопасность в ДОУ является.**

17.3.1. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

- **знать:**

а) пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых в ДОУ;

б) действующие правила и инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных помещений, работ;

в) места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений города.

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности здания и помещений детского сада;

- предоставлять заведующему ДОУ сведения о состоянии средств пожаротушения в детском саду, в том числе по срокам их замены и ремонта;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории и в помещениях детского сада;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в детском саду;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах;

- **следить за:**

а) состоянием территории, эвакуационных путей и выходов; за соблюдением мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением предложенных уполномоченным должностным лицом противопожарных мероприятий;

б) исправностью средств пожаротушения (огнетушители и др.) и обеспечением свободных проходов к ним;

- **не допускать:**

а) загромождений подступов к зданию, пожарным гидрантам, расположенным на прилегающей к зданию территории;

- б) загромождений коридоров, проходов, тамбуров, вестибюля, лестничных площадок, маршей лестниц мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара;
- в) снятия устройства для самозакрывания дверей, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре);
- г) закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на наружные эвакуационные (пожарные) лестницы;
- д) не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж;
- е) проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла, и т.п.) в помещениях без специально оформленного наряда допуска.

- проводить:

- а) с работниками вводный, первичный, повторный и внеплановый инструктажи по пожарной безопасности с оформлением результатов в специальном журнале;
- б) профилактическую работу по пожарной безопасности в помещениях детского сада, противопожарную пропаганду среди обслуживающего персонала, а также обучать персонал мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа;
- в) разъяснительную работу требований пожарной безопасности, действующих в ДОУ, порядке действий в случае возникновения пожара;
- г) тренировки по эвакуации из помещений ДОУ не реже 2 раз в год;

- обеспечить:

- а) проведение инструктажей с работниками ДОУ и обучение их пожарной безопасности;
- б) соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в ДОУ;
- в) наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях ДОУ;
- г) исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;
- д) исправное состояние систем и средств противопожарной защиты ДОУ.

При возникновении ЧС отвечает за:

- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре);
- отключение электроэнергии при необходимости (за исключением систем противопожарной защиты, переключение водных коммуникаций, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания);
- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны и спасение имущества;
- задействование системы оповещения;
- открытие всех эвакуационных выходов из здания, устранение случайно возникших препятствий на путях эвакуации;
- организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития;
- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.

17.4. Ответственность за общую организацию эвакуации воспитанников и работников из ДОУ несет старший воспитатель.

При возникновении ЧС отвечает за:

- организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;
- за удаление за пределы опасной зоны всех работников и воспитанников, не участвующих в тушении пожара.

17.5. Ответственность за проведение эвакуации детей непосредственно из каждой конкретной возрастной группы несут работающие в данный период **воспитатель и помощник воспитателя** этой возрастной группы.

17.6. Ответственность за оказание медицинской помощи несет медицинская сестра **ОБУЗ ЦРБ, закреплённая за ДОУ.**

17.7. Ответственность за пожарную безопасность во время проведения массовых мероприятий, утренников, развлечений, занятий возлагается на работников, **ответственных за проведение этих мероприятий.**

17.8. Ответственность за пожарную безопасность в рабочие дни с 18.00 до 05.00 и в выходные дни с 18.00 до 18.00 возлагается на сторожей, а в праздничные дни с 06.00 до 18.00 - на ответственных дежурных.

Разработчик инструкции:

Заведующий МБДОУ д/с № 5:  О.П. Сиялова