



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ивановской области

Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021  
тел./факс (4932) 30-30-13 E-mail: [ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru](mailto:ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru) <http://37.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ СПШ-10/358 г.Иваново, ул.Рабфаковская, д.6 « 04 » октября 2023

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления  
Роспотребнадзора по Ивановской области Поздняковой Татьяной Валериевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Новоталицкий детский сад  
«Солнышко» ИНН 3711013676, ОГРН 1023701509182.

по адресу: 153521, Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул.Радужная, д.4.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст.28 ч.1 Закона РФ № 52-ФЗ «О  
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г., СП 2.4.3648-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и  
оздоровления детей и молодежи»:

- п.2.4.11- санитарно-техническое оборудование с дефектами (раковины для мытья столовой посуды)  
на группах № 1, гр.№ 2, гр.№ 3, гр. № 5, гр.№ 6;

- п. 2.4.6.2 – отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха на пищеблоке на  
участке (в зоне) приготовления холодных блюд, мясо-рыбном, овощном;

- п. 2.7.2 - отсутствие возможности проведения проветривания в любое время года из-за ветхой  
конструкции окон следующих помещений:- в туалетных 7 групп (по 2 окна на каждой  
группе);раздевальных 7 групп ( по 1 окну на каждой группе);

- п. 3.1.1- площадь спальной группы №1 (2 младшая 3-4 года) на одного ребенка составляет 1,3 кв.м,  
при норме не менее 2, 0 кв.м.; площадь спальной группы №2 (средняя 4-5 лет) на одного ребенка  
составляет 1,3 кв.м , при норме не менее 2, 0 кв.м.; площадь игровой группы №5 (ясельная 1.5- 2  
года) на одного ребенка составляет 2,3 кв.м , при норме не менее 2,5кв.м. и спальной составляет 1,4  
кв.м , при норме не менее 1, 8 кв.м; площадь игровой группы № 6 (1 младшая 2-3 года) на одного  
ребенка составляет 2,39 кв.м , при норме не менее 2,5кв.м. и спальной составляет 1,5 кв.м , при  
норме не менее 1, 8 кв.м.;

- п.1.5- работники МБДОУ Новоталицкий детский сад «Солнышко» не соответствуют требованиям,  
касающимся прохождения ими вакцинации по Приказу Минздрава России от 21.03.2014 № 125н у



сотрудников Темчишиной М.Н., Баландиной И.В., Киловчук О.С., Седовой Е.Ю., Корнишиной К.А., Смирновой Л.Б., Бряк Н.Е., Юрин В.В., Долгобродовой Н.В., Шушеровой Е.Е.  
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»:

п. 2.1- не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП в соответствии с порядком и периодичностью (включая лабораторные исследования и испытания), установленными МБДОУ Новоталицкий детский сад «Солнышко».

По результатам экспертизы, полученных 04.10.2023г. физические факторы(освещенность, микроклимат) МБДОУ Новоталицкий детский сад «Солнышко» по адресу: 153521, Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул.Радужная, д.4 не соответствуют обязательным требованиям, а именно параметры микроклимата не соответствуют требованиям главы V п. 98 таблицы 5.34 «Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по температуре воздуха в групповой гр. №5( дети до 2-х лет), групповой гр. №7 (дети 5-6 лет) в центре и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов на всех трех высотах.( экспертное заключение по результатам испытаний № 754/ПР от 04.10.2023 г., протокол испытаний № 336 Ф-Ф от 28.09.2023).

Результаты испытаний искусственной освещенности при общем освещении в раздевальной (в центре) группы № 3 ( дети 6-7 лет) не соответствуют требованиям главы V п. 144 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (экспертное заключение по результатам испытаний № 753/ПР от 04.10.2023 г., протокол испытаний № 335 Ф-Ф от 28.09.2023).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

- 1). Обеспечить замену санитарно-технического оборудования с дефектами (раковин для мытья столовой посуды) на группах № 1, гр.№ 2, гр.№ 3, гр. № 5, гр.№ 6.
- 2). Обеспечить наличие бактерицидной установки для обеззараживания воздуха на пищеблоке на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, мясо-рыбном, овощном.
- 3). Обеспечить замену окон для возможности проведения проветривания в любое время года в следующих помещениях:- в туалетных 7 групп (по 2 окна на каждой группе);раздевальных 7 групп (по 1 окну на каждой группе).
- 4) Обеспечить количество детей в группах №5 (ясельная 1.5- 2 года), № 6 (1 младшая 2-3 года) исходя из расчета площади групповой(игровой) комнаты, для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2, 5 кв.м на одного ребенка.
- 5). Обеспечить площадь спальной группы №1 (2 младшая 3-4 года) и спальной группы №2 (средняя 4-5лет)не менее 2,0 кв.м на одного ребенка; площадь спальной группы №5 (ясельная 1.5- 2 года) группы № 6 (1 младшая 2-3 года) не менее 1, 8 кв.м на одного ребенка.
- 6). Обеспечить прохождение вакцинации по Приказу Минздрава России от 21.03.2014 № 125н следующими работниками МБДОУ Новоталицкий детский сад «Солнышко»: Темчишиной М.Н., Баландиной И.В., Киловчук О.С., Седовой Е.Ю., Корнишиной К.А., Смирновой Л.Б., Бряк Н.Е., Юриным В.В., Долгобродовой Н.В., Шушеровой Е.Е.
- 7) Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП в соответствии с порядком и периодичностью (включая лабораторные исследования и испытания), установленными МБДОУ Новоталицкий детский сад «Солнышко».
- 8). Обеспечить параметры микроклимата по температуре воздуха в групповой гр. №5( дети до 2-х лет), групповой гр. №7 (дети 5-6 лет) в центре и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен в соответствии с требованиями главы V п. 98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 9).Обеспечить параметры искусственной освещенности при общем освещении в раздевальной (в центре) группы № 3 ( дети 6-7 лет) в соответствии с требованиями главы V п. 144 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



**Срок исполнения предписания: до 04.10.2024 года**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новоталицкий детский сад «Солнышко»  
ИНН 3711013676, ОГРН 1023701509182 по адресу: 153521, Ивановская область,  
Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 4.**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Ивановской области по адресу: 153021, город Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6, телефон/факс: 30-30-13, 26-44-05 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (в виде электронного документа на электронный адрес Управления Роспотребнадзора по Ивановской области: ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru) в срок до «07» октября 2024 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора  
по Ивановской области



Позднякова Т. В.

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «04» 10 2023 г. Мас Макиданова  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: