



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Ивановской области)

переулок Чапаева, дом 13, город Иваново,
Ивановская область, 153048

тел. 56-44-08, код (4932)

Email: iv-ond@37.mchs.gov.ru

«телефон доверия»: (4932) 29-99-99

29.03.2024 № 03/19

На № _____ от _____

МБДОУ Новоталицкий ДС «Солнышко»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.

« 29 » марта 20 24 г.

город Иваново

Заместитель главного государственного инспектора г.о. Кохма, Ивановского и Лежневского районов по пожарному надзору Стрелков Евгений Алексеевич, рассмотрев постановление о назначении административного наказания от 02 февраля 2023 года в отношении юридического лица - МБДОУ Новоталицкий ДС «Солнышко».

УСТАНОВИЛ:

22 декабря 2023 года по результатам прокурорской проверки в отношении здания, помещений и территории МБДОУ Новоталицкий ДС «Солнышко» по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 4

(указывается время, место совершения правонарушения)

Заместителем Ивановского межрайонного прокурора младшим советником юстиции Беляниным И.Е. выявлено, что юридическим лицом – МБДОУ Новоталицкий ДС «Солнышко» **не обеспечено выполнение (нарушено) требований пожарной безопасности, содержащихся в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ); Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон 123-ФЗ); Свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 486.1311500.2020)**

(законы или нормативные документы, требования которых нарушены)

а именно:

1. Не обозначены указателями направление движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (Основание: п. 48 ППР в РФ).
2. Помещение в гладильной комнате, расположенной на 1-ом этаже, не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. Основание: ч. 1 ст. 6; ст. 91 Федеральный закон 123-ФЗ, п. 48, табл. 3 п. 4.8 СП 486.1311500.2020;
3. Процедурный кабинет, расположенный на 1-ом этаже, не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации. Основание: ч. 1 ст. 6; ст. 91 Федеральный закон 123-ФЗ; п. 48 табл. 3, п. 4.8 Свода правил СП 486.1311500.2020;
4. На путях эвакуации (группа №2) у двери допущено размещение предметов (кровать), препятствующие безопасной эвакуации. Основание: пп. «б» п. 27 ППР в РФ.
5. Огнетушитель, установленный в музыкальном зале, не имеет специальной подставки из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Основание: п. 409 ППР в РФ.
6. Огнетушитель, установленный у пищеблока, не имеет специальной подставки из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Основание: п. 409 ППР в РФ.
7. Руководителем организации не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание п. 17_1 ППР в РФ.

за что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности – ненадлежащая организация работы в указанной сфере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и ч. 1 ст 29.13 КоАП РФ,

ПРЕДЛАГАЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших.
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности.
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности.
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с **обязательным сообщением в наш адрес о результатах рассмотрения по вышеизложенным пунктам и принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.**

Представление в соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактических работ Главного управления МЧС по Ивановской области (г. Иваново, ул. Диановых, 8а) главному государственному инспектору Ивановской области по пожарному надзору или в районный суд по месту регистрации в течение 10 суток со дня получения копии представления. По истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное представление вступает в законную силу.

Одновременно сообщая, что в соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора г.о. Кохма,
Ивановского и Лежневского районов
по пожарному надзору



Е.А. Стрелков

Представление получил:

« 24 » 03 20 24 г. М.И. Макарычев
(подпись, ФИО)

Экземпляр представления направлен « » 20 г. заказным письмом с уведомлением (квитанция почтового отправления прилагается).